

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 21 日

天气：多云

星期： 四

气温：26~34℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 10#组件 mc4 插头绑扎质量，符合设计及规范。 2、检查 2#直流电缆敷设质量，符合设计及规范。 3、检查 10#接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、陪同电网验收检查巡视现场。 5、检查厂区破路恢复质量，符合设计及规范		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、2#直流跨接线连接。 2、业主安全检查。 3、2#直流电缆穿管。 4、10#直流桥架安装。 5、2#逆变器接地扁铁焊接	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员 23 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 王超	