

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 22 日

天气：晴

星期：五

气温：28~34℃

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 6#直流电缆搪锡质量，符合设计及规范。	
	2、检查 10#直流电缆敷设质量，符合设计及规范。	
3、检查 6#逆变器接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。		
4、检查车棚基础开挖，符合设计及规范。		
5、检查箱变爬梯打磨刷漆质量，符合设计及规范		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、6#直流电缆搪锡。 2、车棚基础开挖。 3、箱变爬梯打磨刷漆。 4、10#直流电缆敷设。 5、6#逆变器接地扁铁焊接
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 19 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：王超	