

# 监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 23 日

天气：晴

星期：六

气温：27~36℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

|                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                          | 1、检查 18#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。<br>2、检查逆变器雨棚安装质量，符合设计及规范。<br>3、检查 10#直流电缆搪锡质量，符合设计及规范<br>4、检查车棚基础开挖，符合设计及规范。<br>5、检查箱变爬梯打磨刷漆质量，符合设计及规范 |                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况                                    | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                   | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                    |
|                                                     | 江苏<br>丰辉<br>电力<br>建设<br>有限<br>公司                                                                                                   | 1、逆变器雨棚安装。<br>2、车棚基础开挖。<br>3、箱变爬梯打磨刷漆。<br>4、10#直流电缆搪锡。<br>5、18#屋面接地扁铁焊接                            |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员<br>、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                                                                                                    | 施<br>工<br>人<br>员<br>18<br>人                                                                        |
| 其<br>它<br>事<br>项                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员                |                                                                                                                                    | 姜旭                                                                                                 |
| 记<br>录<br>人：<br>姜旭                                  |                                                                                                                                    | 总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师<br>/<br>总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师<br>代<br>表<br>（<br>签<br>字<br>）：<br>王超 |