

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 6 日

天气：晴

星期：三

气温：29~35℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 10#组件接地线安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 19#屋面交流电缆敷设质量，符合设计及规范。 3、检查 19#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查 2#3#箱变外墙防水安装质量，符合设计及规范。 5、检查车棚测量放线，符合图纸及规范		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、10#组件接地线安装。 2、19#屋面交流电缆敷设。 3、19#接地扁铁焊接。 4、车棚测量放线 5、2#3#箱变外墙防水安装	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工人员15人 高压施工人员3人 吊车一台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	