

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 08 日

天气：阴转小雨

星期：四

温度：16/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 1#屋顶支墩校准、支架安装； 3、查看开关站设备基础模板安装； 4、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、1#屋顶支墩校准、支架安装； 3、开关站设备基础模板安装； 4、31#、30#屋顶下引桥架到逆变器做连接桥架； 5、施工人员 21 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平