

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 05 日

天气：多云转阴

星期：四

温度：15/7℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 9#、14#、15#、2#屋顶低压交流电缆敷设； 3、对 1#储能设备高压电缆做耐压、绝缘试验进行旁站； 4、查看 3#、5#、6#配电房二次电缆敷设； 5、查看箱变低压电缆头制作； 6、对配电房一次、二次设备调试，母排搭接情况进行查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、9#、14#、15#、2#屋顶低压交流电缆敷设； 3、29#屋顶直流电缆敷设；23#屋顶接地扁钢焊接； 4、箱变低压电缆头制作； 5、3#、5#、6#配电房二次电缆敷设； 6、1#储能设备高压电缆做耐压、绝缘试验； 7、配电房一次、二次设备调试，母排搭接； 8、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机一台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	