

# 监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 11 日  
星期：三

天气：多云  
温度：19/8℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全情况； 2、巡视检查箱变、开关站外壳接地焊接； 3、查看 A、B、D 区各屋顶垃圾清理、材料整理； 4、对 4#、5#配电房进线总柜低压电缆终端制作、安装、防火封堵进行查看； 5、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、施工现场安全等事宜。 2、A、B、D 区各屋顶垃圾清理、材料整理； 3、箱变、开关站外壳接地焊接； 4、4#、5#配电房进线总柜低压电缆终端制作、安装、防火封堵； 5、施工人员 5 人，管理人员 3 人，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	