

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 16 日
星期：四

天气：多云
温度：14/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查； 2、查看 C 区配电房、开关站消缺整改、垃圾清理情况； 3、对 C 区开关站外壳接地扁钢粉刷防腐漆进行检查； 4、审核施工资料，整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、对 C 区配电房、开关站进行消缺整改、垃圾清理； 3、对 C 区开关站外壳接地扁钢粉刷防腐漆；基本完成； 4、施工人员 6 人，管理人员 3 人，叉车一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平