

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 05 月 07 日 星期 日	气候	多云	气温	22/13℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：22 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	天和厂区联合车间、清理车间顶彩钢瓦安装、常规支架、组件安装。SVG 设备调试。天利厂区彩钢瓦安装、电缆桥架安装、设备基础场地平整。				
检的查问发题现	1、部分组件与组件之间高低不平、落差较大、私自添加压块，不符合相关要求。 2、部分 MC4 接头裸露在组件与组件空隙处，易造成接头进水，影响工程质量。				
处意理见措、施结、果	已下发监理通知单 050 号，关于天和厂区清理车间组件安装质量问题事宜，详见通知单 050 号。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	石金才		总监签阅	王立杰	

