

# 监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                       |                                                                      |                      |      |     |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|--------|
| 日期                    | 2023 年 05 月 24 日 星期三                                                 | 气候                   | 多云   | 气温  | 20/14℃ |
| 监理人员动态：3 人            |                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |      |     |        |
| 施工方人员动态：20 人          |                                                                      |                      |      |     |        |
| 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台。 |                                                                      |                      |      |     |        |
| 施工部位进度情况              | 天和厂区联合车间马凳、中间支撑、导水槽、中担板安装，金一车间低压电缆敷设，电缆沟开挖。欧波厂区三连跨车间彩钢瓦封边。天利厂区彩钢瓦安装。 |                      |      |     |        |
| 检的查问发题现               | 1、因现场屋面无独立避雷网，要求出具相关证明。<br>2、镀锌扁钢直接连接、镀锌扁钢和水平避雷带等不符合要求，图纸要求焊接。       |                      |      |     |        |
| 处意理见措、施结、果            | 已下发监理通知单 051 号，关于厂区屋面接地网施工质量问题事宜，详见通知单 051 号。                        |                      |      |     |        |
| 协调内容或其他               | 正常安全施工                                                               |                      |      |     |        |
| 记录人                   | 孔令才                                                                  |                      | 总监签阅 | 王立杰 |        |

