

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 06 日

天 气：多 云

星期：二

气 温：21/15℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，测量南侧鱼塘防雷接地环网接地电阻，实测结果符合设计要求； 2. 审批施工单位报验的施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 西侧鱼塘内安装光伏支架拉杆，调整组件间隙，施工人员 4 名； 2. 东侧鱼塘内防雷接地环网焊接，调整光伏组件平整度及间隙，直流电缆敷 敷设，施工人员 12 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 