

监 理 日 志


日期：2022 年 12 月 14 日

天 气：小 雨

星期：三

气 温：15/9℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 审批施工单位报验的分项工程资料； 2. 调整 1#-11#逆变器欠频保护定值，监理人员全程跟踪旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	调整 1#-11#逆变器欠频保护定值。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	