

监 理 日 志


日期：2023 年 9 月 23 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：34/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 监理工程师对桩头防腐作业人员进行安全技术交底，并形成交底记录；</p> <p>2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 80 根 720 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：	
