

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 15 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：17/23℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块现场巡视检查，要求施工人员正确佩戴安全帽，水面作业必须穿着救生衣。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 7#5#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑，施工人员 12 名； 2. 光伏区 7#方阵焊接防雷接地，施工人员 2 名； 3. 光伏区 7#方阵安装电缆桥架，施工人员 2 名； 4. 光伏区 7#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，施工人员 4 名； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰