

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 30 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转多云

气 温：24/29℃

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视检查，要求施工人员严格按照设计和规范要求施工，以免出现返工的现象。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. T3 箱逆变一体机 2x300mm2 电缆终端头制作，安装电缆桥架、敷设 1x4mm2 直流电缆，汇流箱接线，连接组件间 MC4 接头，施工人员 16 名； 2. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	