

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 26 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转大雨

气 温：24/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块箱逆变一体机桩基承载力检测，监理人员全程跟踪旁站，检测人员持证上岗，检测设备校准证书在有效期内，桩基抗压、水平承载力检测结果符合设计要求； 2. 参加环评腾讯会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	大雨天气未施工
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 