

监理日志

日期：2024年09月17日

天气：多云

星期：二

气温：25/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	升压站储能区域防雷接地网接地电阻测试，测试结果满足设计要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站储能区域基桩钢筋笼安装，施工人员5名； 2. 升压站储能区域防雷接地环网焊接，施工人员2名，200型挖机1辆； 3. 施工项目部管理人员5名。（张小栋 朱博文 王洪连 刘高洪 严文超）
其他事项		
本日现场监理人员	贾振军 王洪伟	
记录人：贾振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	