

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 22 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站围墙电子围栏安装，经监理工程师检验，电子围栏支架安装间距≤2.0m，垂直度偏差≤3mm/m，膨胀螺栓固定，线缆敷设绝缘层无破损，规格型号型号符合设计要求，施工工序及质量符合规范要求； 2. 编写平行检验记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 围墙电子围栏安装，施工人员 2 名； 2. TYD 110kV GIS 一次升压，蓄电池充放电试验，蓄电池内阻测试，编辑打印标签，光数字继电保护测试系统 1 套，蓄电池放电测试仪 1 台，蓄电池内阻测试仪 1 台，调试人员 5 名； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 严文超 朱博文 罗闰 ）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	