

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 18 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 25/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站土建工程（建筑结构、站内道路、围墙等）及电气安装工程（主变压器、GIS 设备、继电保护装置、监控系统等）均已按设计要求全部完成施工。现场无施工人员作业，施工机械、材料已全部撤离，工程处于完工待验收、调试阶段； 2. 监理工程师巡视检查内容及情况 2.1 电气设备：主变压器、断路器、隔离开关等一次设备安装稳固，接线规范；二次设备屏柜内线路绑扎整齐，设备标识清晰；全站接地系统电阻测试合格； 2.2 安全与环境检查：现场安全围栏、警示标识齐全，未发现人为破坏或缺失；设备区入口处“止步，高压危险”标识醒目； 2.3 站内无施工垃圾堆积，环境卫生良好，临时用电已切断，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站和光伏区 A 地块无人施工； 2. 项目部管理人员 6 名（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟