

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 22 日

天 气:雷阵雨

星期：日

气 温：24/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区巡视检查； 2. 光伏区 A 地块鱼塘抽水蓄水作业，通过大型水泵从东西河道抽水至鱼塘内，临时用电系统及抽水设备投入使用，监理全程旁站监督，启用 3 台水泵，抽水流量稳定，设备运行无异常振动、噪音，管路连接紧密无渗漏，配电箱漏电保护装置灵敏有效，电缆线路敷设规范，接地电阻测试合格，电工现场巡查保障用电安全，鱼塘水位按计划提升，蓄水作业正常推进； 3. 主持召开监理例会，编写会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 A 地块鱼塘蓄水，施工人员 2 名，水泵 3 台； 2. 项目部管理人员 4 名（张小栋 朱博文 王洪连 严文超 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟