

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 23 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转晴

气 温：25/33℃

监 理 工 作 情 况	升压站土建及电气施工均已完成，现场无施工人员、机械设备及作业活动，处于停工闲置状态，监理人员巡视检查，配电楼、生产辅助楼、附属房门窗均处于关闭状态，主变压器、断路器、隔离开关等一次设备表面无灰尘、锈蚀，设备防护罩及临时防尘膜完好，二次设备室继电保护装置、控制柜柜门关闭，无异常告警信号，电缆沟盖板全部覆盖，电缆进出口防火封堵无脱落，站内场地整洁，无施工遗留垃圾，排水系统畅通，无积水现象。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 A 地块鱼塘蓄水，施工人员 2 名，水泵 3 台； 2. 项目部管理人员 4 名（张小栋 朱博文 王洪连 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 