

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 26 日
星期：四
项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转阴
气 温：22/31℃

监 理 工 作 情 况	为积极响应全国第 24 个安全生产月，“人人讲安全、个个会应急”，着力提升施工人员安全意识与应急处置能力，监理项目部组织开展了 1 次光伏区防汛及消防应急演练。 演练前准备 - 向施工人员讲解消防、防洪演练流程与安全注意事项，确认两人已理解操作要点。 - 检查现场物资：消防器材（灭火器、消防水带）、防洪物资（沙袋、抽水泵）均能正常使用。 - 明确演练场景：模拟工地仓库起火、基坑积水内涝。 演练过程记录 - 消防演练：模拟光伏区临时仓库“起火”，两人按指示，迅速取出灭火器，拔掉保险销，对准火源根部喷射，成功“灭火”。 - 防洪演练：模拟基坑积水，两人搬运沙袋堆砌临时挡水墙，阻挡水流扩散，启动抽水泵排水，正确连接电源并清理排水口杂物。 - 全程观察两人操作规范，无安全隐患。 总结与改进 - 优点：两人对消防器材和防洪设备使用掌握较好，响应迅速。 - 不足：搬运沙袋时配合不够默契，抽水泵启动稍显迟缓。 - 建议：后续加强施工人员协同训练，定期复习设备操作流程。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	- 光伏区 A 地块鱼塘蓄水、施工人员 2 名，安全员 1 名，6 寸浮水泵 6 台； - 项目部管理人员 4 名（张小栋 朱博文 王洪连 严文超）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	