

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 06 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/35℃

监 理 工 作 情 况	阳光电源组串式逆变器厂家对光伏区 B 地块通讯箱进行系统升级，监理全程跟进，核查人员资质、监督升级流程及功能测试，升级后设备运行正常，完成验收确认。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 A 地块鱼塘蓄水作业，施工人员 2 名，浮水泵 3 台； 2. 项目部管理人员 5 名（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	