

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 07 日

星期：一

天 气:多 云

气 温: 27/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 A 地块鱼塘抽水蓄水作业，通过大型浮水泵从东溪河河道抽水至鱼塘内，临时用电系统及抽水设备投入使用，监理全程旁站监督，启用 3 台水泵，抽水流量稳定，设备运行无异常振动、噪音，管路连接紧密无渗漏，配电箱漏电保护装置灵敏有效，电缆线路敷设规范，接地电阻测试合格，电工现场巡查保障用电安全，鱼塘水位按计划提升，蓄水作业正常推进； 2. 编写监理周报 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 A 地块鱼塘蓄水作业，施工人员 2 名，浮水泵 3 台； 2. 项目部管理人员 5 名（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	