

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 10 日
星期：四
项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：大雨转小雨
气 温：25/28℃

监 理 工 作 情 况	今日凌晨 5 点至 13:30 大雨，下午 14:50 对升压站进行雨后巡视检查，围墙、挡土墙无破损，排水沟畅通，站内无积水，建筑物屋面、墙面无渗漏，主变、断路器等户外设备无进水，瓷瓶完好，电缆沟无积水，电缆外皮无损，接地引下线连接牢固，防雷、消防设备正常，监控系统运行稳定。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 暴雨黄色预警未施工； 2. 项目部管理人员 3 名（张小栋 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	