

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 22 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:大雨转阴

气 温: 25/30℃

监 理 工 作 情 况	6 号台风“韦帕”过后，监理人员用无人机航拍巡查光伏区及升压站，经无人机多角度拍摄检查，光伏组件表面无破损、碎裂，无树叶、杂物堆积，少数组件表面残留少量雨水印记不影响正常运行，整体支架阵列排列整齐，未发现倾斜、倒塌现象，支架间连接件未见松动和脱落现象，未发现因台风导致的结构性变形；升压站生产辅助楼、配电楼屋顶无破损，门窗闭合完好，室外变压器、开关柜等设备外观无变形，防雨罩、护栏齐全，周边排水渠道畅通，无积水，围墙无倾倒及破损现象，安防设施正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 大雨天气，无人施工； 2. 项目部管理人员 6 名（章俊 戚天昊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 