

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 3 日

天气：阴

星期：六

气温：20-30℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、了解现场情况，熟悉施工图纸。 2、检查现场施工人员安全帽。 3、检查配电房交流电缆桥架安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1、配电房交流电缆桥架安装 施工人数 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇