

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 25 日

天气：晴

星期：日

气温：20-27℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流电缆敷设，要求施工人员包扎直流电缆头。 2、确认缺少的光伏支架到场时间 3、要求施工人员正确佩戴安全帽，穿反光背心。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、组件分散安装 2、直流电缆敷设 施工人数 5 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	