

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 29 日

天气：小雨

星期：四

气温：21-27℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电缆桥架安装固定，提醒施工人员注意防滑。 2、要求施工单位逆变器交直流电缆穿管防火泥封堵。 3、催促施工单位资料报审。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、电缆桥架固定 施工人数 3 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	