

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 24 日

天气：晴

星期：一

气温：14-22℃

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位作业区域拉安全警示带； 2、检查使用的脚手架拉杆； 3、焊接作业要求配备灭火器； 4、检查组件安装，发现 2 块组件压块缝隙较大，要求整改；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1、排水槽、组件安装 2、立柱大梁焊接 3、施工人数 8 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	