

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0°C~10°C

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况 1、检查吊车试车正常, 固定吊车主, 吊带无磨损, 钢丝绳无毛刺, 专人现场指挥, 厂方安全员监督, 监理旁站。 2、防护网切割符合要求, 起落架 1#、2#屋面防护安装符合要求。 3、检查桥架、角扁钢规格、涂层符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、屋面材料吊装。 2、钢材角铁、扁钢到货。 3、防护网切割、安装
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	