

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 26 日

天气：晴

星期：日

气温：5℃~15℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查彩钢屋面组件安装符合要求，但也未进行螺栓检查划线。 3、检查桥架接地线偏短，全部连接在连接件上，且桥架线图纸设计为 6 平方线。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、组件抬运安装大小工十八人，桥架散运安装大小工十二人。 2、每天早会进行质量安全技术交底，管理人员两人。
其它事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	