

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 28 日

天气：多云

星期：五

气温：14-20℃

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 1#2#厂房接地扁铁焊接处刷漆质量与位置。 2、检查 1#2#屋面直流桥架连接质量情况 3、检查 4#厂房支架安装质量，符合设计及规范要求 4、安全旁站逆变器，接地扁铁，檩条，支架基础吊装。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州 建德 一方 能源 科技 有限 公司	1、1#2#厂房接地扁铁焊接处刷漆 2、1#2#屋面直流桥架连接 3、4#厂房支架安装 4、逆变器，接地扁铁，檩条，支架基础吊装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员11人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	