

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 2 日

天气：晴

星期：三

气温：12-21℃

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#厂房直流电缆敷设质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查 3#厂房斜拉支撑安装情况，符合设计及规范要求 3、检查 3#厂房组件 mc4 插头绑扎情况。 4、检查 1#厂房接地扁铁焊接质量，符合设计及规范要求。 5、检查配电房，厂区电缆沟开挖深度情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州 建德 一方 能源 科技 有限 公司	1、2#厂房直流电缆敷设 2、3#厂房斜拉支撑安装 3、3#厂房组件 mc4 插头绑扎 4、1#厂房接地扁铁焊接 5、配电房，厂区电缆沟开挖。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员8人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王立杰	