

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 4 日

天气：晴

星期：五

气温：9-17℃

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 1#厂房直流电缆敷设，符合设计及规范要求。 2、检查 4#厂房接地扁铁焊接质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州 建德 一方 能源 科技 有限 公司	1、1#厂房直流电缆敷设 2、4#厂房接地扁铁焊接	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员6人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	