

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 8 日

天气：阴

星期：四

气温：6-8℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A6、A2 屋面直流桥架盖板安装。 2、要求施工单位整理屋面施工垃圾。 3、检查屋面接地扁铁刷漆做防腐。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、A2 屋面桥架盖板安装 2、B1 屋面接地扁铁做防腐 施工人数 4 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：