

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 27 日

天气：小雨

星期：二

气温：3-6℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查并网柜交流电缆头制作。 2、检查 B1 屋面逆变器组串接线。 3、检查 A2 屋面支架接地线安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	A2 屋面支架接地线安装 施工人数 2 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：