

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 30 日

天气：阴

星期：五

气温：0-7℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同供电局人员并网前验收。 2、检查现场消缺整改情况。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	A2 屋面清洗系统安装 施工人数 2 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：