

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 6 日

天气：晴

星期：二

气温：4-11℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚接地扁铁焊机质量，符合设计及规范要求。 2、检查车棚檩条安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查车棚基础二次浇筑支模质量，符合设计及规范要求。 4、检查三期夹具组装及定位放线位置，符合设计及规范要求。 5、检查桥架及逆变器品牌、合格证、数量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚檩条安装。 2、车棚基础二次浇筑支模。 3、三期夹具组装，定位放线。 4、车棚接地扁铁焊接 5、桥架，逆变器进厂卸货	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工 人员19人 叉车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	