

监 理 日 志

日期：2023 年 2 月 14 日

天气：阴

星期：二

气温：0-7℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚垃圾清理情况。 2、检查一期到四期组件跨接线制作安装，符合设计及规范要求 3、检查桥架固定导轨安装，符合设计及规范要求 4、桥架导轨固定夹具组装质量情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发新能源有限公司	1、车棚垃圾清理。 2、一期到四期组件跨接线制作安装 3、桥架固定导轨安装 4、桥架导轨固定夹具组装
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员13人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 4 张:

