

监 理 日 志

日期：2023 年 4 月 1 日

天气：晴

星期：六

气温：12-20℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚防撞棉安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查一期到四期直流桥架盖板质量，符合设计及规范要求。 3、检查五期六期直流电缆敷设及 MC4 插头安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查五期六期防雷接地安装质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发新能源有限公司	1、车棚安装防撞棉 2、一期到四期直流桥架盖板 3、五期六期直流电缆敷设及 MC4 插头安装 4、五期六期防雷接地安装
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员15人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 4 张:

