

监 理 日 志

日期：2023 年 4 月 19 日

天气:多云

星期：三

气温: 15-25℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查五期六期消缺整改质量情况。 2、检查一期到四期消缺整改质量情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、五期六期消缺整改 2、一期到四期消缺整改	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员10人	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	

附图 3 张：

