

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 9 日

天气:晴

星期：二

气温: 12-23℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场垃圾清理情况。 2、检查车棚及一期到四期逆变器交流电缆接入质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、现场垃圾清理 2、车棚及一期到四期逆变器交流电缆接入	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员6人	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 2 张:

