

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 2 日

星期: 七

天气: 晴

温度: 12-3℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

|                            |                                                                      |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 今天和业主共3人去材料库, 检查发现支架接口因未防腐处理, 已部分生锈, 要求尽快处理。<br>2. 进场材料滞后, 今天未施工。 |               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                              | 施 工 内 容 及 进 度 |
|                            | 安徽跨江电力有限公司                                                           | 现场未施工         |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            | 王明官                                                                  |               |
| 记 录 人: 王明官                 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官                                             |               |