

监理日志

日期：2023 年02月10 日

天气 阴。

星期 五

气温 3℃-7℃

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾往返 197 公里，巡查安装现场 6 处，巡查发现各施工现场安全防护基本布置到位，施工安全受控。安装质量大部分满足要求，有有一处接地网搭接及偏铁固定不符合要求，已现场整改完成。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力工程有限公司	今天全场共有 112 人在安装施工。
本日现场监理工作人员		邵俊忠
记录人：	邵俊忠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邵俊忠