

# 监理日志

日期: 2023 年 0 月 06 日

天气 多云。

星期 一、

气温 8℃-22℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW) 户用分布式光伏发电项目

|                                         |                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW) 户用分布式光伏发电项目 |                                                                                           |                    |
| 监理工作情况                                  | 今天自驾车往返 165 公里复查前期电气安装与产。复查发现绝大部分基本满足设计及相关规范要求,有 2 户逆变器下直流进线处,电缆号码管安装不规范。已通知施工单尽快安排人员完成整改 |                    |
| 施工情况                                    | 施工单位                                                                                      | 施工内容及进度            |
|                                         | 安徽跨江电力工程有限公司                                                                              | 因现场已无安装材料,全场继续停工中。 |
| 本日现场监理工作人员                              |                                                                                           | 郭俊兴                |
| 记录人: 郭俊兴                                | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴                                                                  |                    |