

监理日志

日期: 2022 年 4 月 18 日

天气 多云。

星期 二

气温 15℃-29℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返153公里巡查安装施工现场4处,巡查发现各现场安全交接安装质量基本满足设计及相关规范要求。 复查电气安装施工质量一处,发现电缆号码管不全,接地扁铁油漆涂刷不合格已通知施工队尽快返工处理处。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场共有45人在安装施工
本日现场监理工作人员	郭俊志	
记录人: 郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志	