

监理日志

日期：2022 年 6 月 9 日

天气 多云。

星期五

气温 20℃-36℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返157公里，巡查安装施工现场5处，巡查发现各施工现场安全防护布置到位，施工安全受控。 安装质量基本满足设计及相关规范要求。个别部位立柱加固材料较短，已要求加长，增加加固力。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场共有45人在安装施工
本日现场监理工作人员		邵俊兴
记录人：邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邵俊兴	