

监理日志

日期：2022年12月03日

天气 多云。

星期 六

气温 -6℃-7℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返167公里巡查安装施工现 场4处，巡查发现个别点位接地网黄绿漆 涂剂不符合要求，已通知工程部作返工处 理，其它点位安装质量基本满足要求，现 场施工安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	今天全场共有75人在安装施工。
本日现场监理工作人 员	刘俊兴	
记录人：刘俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘俊兴	