

监理日志

日期: 2023 年 01 月 02 日

天气 多云。

星期 一、

气温 $-2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日驾车往返 167 公里, 巡查安装施工 现场收处, 巡查发现安装质基本满足设 计及相关规范要求。发现支架紧固螺栓 个别有松动现象, 已现场要求对所有 支架紧固螺栓进行紧固并旁站完成。 要求后继续施工中不得再次出现类似问题。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力 工程有限公司	今天全场共有 25 人在安装施工。
	本日现场监理工作人 员	祁俊兴
	记录人: 祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 祁俊兴。